



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН  
REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Изх. № 5652/23.12. 2014 г.

ДО

Участниците в открита процедура с предмет „Извършване на СМР на обект „Реконструкция на улици от о.т. 151-о.т. 53-о.т. 90-о.т. 49-о.т. 19, с. Дреновец, общ. Ружинци”“.

**ОТНОСНО:** Разяснение по документацията за участие в процедурата.

Във връзка с зададени въпроси до община Ружинци с писмо вх. № 5652/ 22.12.2014 г., по тържната документация за участие в откритата процедура, Ви даваме следните разяснения:

**Въпрос:** В чертеж 6/7 /Типов напречен профил/ са дадени пластове на асфалтовата конструкция: 4см – плътен асфалтобетон, 7 см – битумизиран трошен камък и 44 см – трошен камък, а в обяснителната записка и количествената сметка: 6 см – битумизиран трошен камък.

Моля за Вашето разяснение, какво да се вземе в предвид при оферирание на битумизирания трошен камък, както и ако трябва да се изпълни 7 см., съгласно проекта, ще се заплати ли цялото количество от приблизително 1311,1 тона?

**Отговор:** При оферирание следва да се вземе в предвид : 6 см. - битумизирания трошен камък.

**Въпрос:** В чертеж № 6/7 /Типов напречен профил/ и обяснителната записка е даден еластичния модул да е E=250 МРа за трошен камък, а в количествената сметка да е E=300 МРа.

**Отговор:** При оферирание следва да се вземе в предвид : еластичен модул E=300 МРа за трошен камък.

Изготвил,  
Директор „СА“ (Е. Евтимов)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.....  
ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА РУЖИНЦИ  
/Митко Иванов/

