



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН  
REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

Изх. № ...878.../ 22.03.....2019 г.

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**ОТНОСНО:** Постъпило искане за разяснение с Вх. № 878 от 20.03.2019 г. по документацията за участие по обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Подмяна на улично осветление в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“, открита с Решение № 94 от 21.02.2019 г. на Кмета на община Ружинци, област Видин.

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл.33, ал 1, от Закона за обществените поръчки, във връзка с процедура за избор на изпълнител с предмет: „Изпълнение на Инженеринг- проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект „Подмяна на улично осветление“ в селата Ружинци, Бело поле, Дреновец, Тополовец, Динково, община Ружинци“ и във връзка с документация, утвърдена с Решение № 94 от 21.02.2019 г. на Кмета на община Ружинци, област Видин, Ви предоставяме следните разяснения:

**Въпрос:**

Видът на обществена поръчка е строителство. В закона за ОП в приложение №4, раздел 2, част Б "Информация, която най-малко трябва да съдържа обявлението за ОП" т.7 е посочено, че в описание на поръчката трябва да бъде описано естество и обем на строителството, естество и количество или стойност на доставките, естество и обем на услугите. В обявлението и в предоставена документация не се споменава обема на строителство (даже приблизителен). Не се упоменава съществуващо състояние на уредба за улично осветление, количества и вид на съществуващи осветители и всичко, което може да се помогне при изготвяне на офертата на участниците в процедура. Като практика на подобен вид процедури, от възложителите се предоставя доклад от енергийно обследване, извършено от лицензирана фирма. Тази информация е необходима при изготвянето на ориентировъчна оферта и дава представа за приблизителния обем на поръчката. Моля да бъде публикувана допълнителна информация.

**Отговор:**

В техническата спецификация, Част „Електро“ са посочени видовете СМР, които трябва да се извършат от Строителя.

Броят на уличните осветители, рогатки, дължината на захранващите магистрални проводници, дължината на проводниците към осветителните тела и други, се определят с проекта, който участникът, избран за Изпълнител ще изготви.

Видовете СМР в проекта е необходимо да отговарят на изискванията на БДС EN 13210.



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
ОБЩИНА РУЖИНЦИ, ОБЛАСТ ВИДИН

REPUBLIC OF BULGARIA  
MUNICIPALITY RUZHINTSI, VIDIN REGION

**Съществуващо положение:**

1. Категоризация на улиците на територията на населените места включени в предмета на настоящата обществена поръчка:
  - главни улици - 12 000м
  - събирателни улици - 28 000м
  - обслужващи улици - 20 000м
2. Брой на съществуващите в момента трафопостове в населените места в предмета на настоящата обществена поръчка - 24бр.
3. Стари осветителни тела и рогатки - приблизително 700 бр.
4. Брой на съществуващите стаменобетонни стълбове (приблизително 2 000бр.). Средно разстояние между стълбовете - 30м.
5. Съществуващата стара мрежа от АС проводник (приблизително 60 000м).

Изготвил  
Директор

Залучена  
информация  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
чл. 2, чл. 23 от ЗЗМВ

ВЪЗЛОЖИТЕЛ ..  
КМЕТ НА ОБЩИ  
/Александър Алек

Залучена  
информация  
чл. 42, ал. 5 от ЗОП  
чл. 2, чл. 23 от ЗЗМВ